

J.P. „Vojvodinašume“ Petrovaradin  
Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica  
Broj: JN 07-672  
Dana: 09.06.2016.g.  
SREMSKA MITROVICA  
<http://www.vojvodinasume.rs>

Na osnovu člana 63. stav 2 i 3. Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl. RS br. 124/2012 i 68/2015), a po zahtevu za odgovorom na pitanje dostavljenog od strane zainteresovanog lica u postupku javne nabavke Opremanje objekta sistemom za duboko zamrzavanje, za ogranak preduzeća Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica, shodno nadležnostima utvrđenim rešenjem naručioca br. JN 07-410 od 18.04.2016.g.daje se

P O J A Š N J E N J E broj 1  
na zahtev koje je tražilo zainteresovano lice.

U zahtevu je traženo pojašnjenje odnosno postavljeno je pitanje:

1. Pitanje – pojašnjenje br. 1.

U skladu sa članom 16. Stav1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja kao u vezi rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti br. 07-00 0235/2010 od 18.05.2012. g, molimo Vas da nam dostavite iznos procenjene vrednosti javne nabavke.

Komisija naručioca na postavljeno pitanje odgovara:

JP “Vojvodinašume” u postupcima javnih nabavki ne saopštava procenjene vrednosti.

2. Pitanje – pojašnjenje br. 2.

U konkursnoj dokumentaciji-Tehničke karakteristike (specifikacije) traženo je oblaganje zidova i plafona u svim komorama aluminijumsko-poliuretanskim panelom.  
Pitanje: da li bi bio odgovarajući poliuretanski panel obložen pocinkovanim i plastificiranim limom sve u skladu sa standardom UNI EN 14509:2013 umesto traženog?

Komisija naručioca na postavljeno pitanje odgovara:

Odgovarajući je i panel obložen pocinkovanim i plastificiranim limom.

3. Pitanje – pojašnjenje br. 3.

Iz konkursne dokumentacije-Tehničke karakteristike (specifikacije) nije nam u potpunosti jasno šta je sa isparivačem B komori Karakuša 8?  
Pitanje: da li se remontuje postojeći ili se traži zamena postojećeg novim?

Komisija naručioca na postavljeno pitanje odgovara:

U komori Karakuša 8 je novi isparivač i ne zahteva se ni remont postojećeg ni nabavka novog.

4. Pitanje – pojašnjenje br. 4.

Iz konkursne dokumentacije-Tehničke karakteristike (specifikacije) nije nam u potpunosti jasno za D Karakuša komora 11 da li predmet nabavke novi kondezator (kako stoji u redu br. 76-“Kondezator 10kW sa turbo ventilatorom”) ili “kačenje postojećeg kondezatora na vanjski zid.” kako stoji u redu br.91?

Komisija naručioaca na postavljeno pitanje odgovara:

Predmet nabavke je novi kondezator 10kW sa turbo ventilatorom koji se kači na vanjski zid, udaljenog od agregata 6m.

PREDSEDNIK KOMISIJE

Kojić Dejan dipl.inž.šum.

DOSTAVITI:

- Portal Uprave za javne nabavke
- Internet stranica naručioaca
- arhiva