



ВОЈВОДИНАШУМЕ

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН
Огранак предузећа ШГ „СОМБОР“ СОМБОР
тел/факс: +38125-463-111; +38125/463-115;
ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;
ЕПНДВ:132716493

Број: ЈН 160/18-7
Дана: 08.01. 2019.

На основу члана 63 ст. 2 и 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке услуга – **Бушење бунара 2018. год. (за потребе ШГ „Сомбор“)** Одлуком наручиоца бр. ЈН 160/18-2 од 20.12.2018. год, сходно надлежностима утврђеним решењем наручиоца бр. ЈН 160/18-3 од 20.12.2018. године, а на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде које је тражило заинтересовано лице дана 05.01.2019.год, заведено под дел.бр. ЈН 160/18-6 благовремено се даје

І ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Питање:

„Предмет јавне набавке је Бушење бунара, није у сагласности са описом предметне набавке на страни 5 прилога бр. 3 и 16.“

1. „ Да ли се јавна набавка односи на снимање камером – сондом и дефинисањем пројектног решења проблема у бунару или обухвата и бушење бунара.“
2. „Да ли је бунар проходан до дубине дна таложника.“

Одговор:

1. Бунар је избушен, и прилоком коришћења истог, заједно са водом се избацује и већа количина песка. Потребно је снимити бунар читавом дужином, утврдити евентуалне недостатке и понудити пројектно решење за отклањање недостатака и стављање бунара у функцију задовољавајућег капацитета.
2. Наручилац у овом тренутку не располаже тачном информацијом о проходности бунара до дна таложника, последње мерење је извршено средином априла 2018.године, када је бунар био проходан. Бунар се користио већи део лета и био је довољне издашности са водом за потребе система за наводњавање.

Председник Комисије

Миодраг Перовић, маг.инж.шум.

Доставити:

- Портал јавних набавки
- Интернет страница наручиоца
- Сектор за финансије, комерцијалне послове и маркетинг Наручиоца
- архива