
Delovodni broj: 260/3-1
Datum: 16.01.2020. godine

Na osnovu člana 63. st. 3. Zakona o javnim nabavkama, a po Zahtevu za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije JN – Prozori i vrata sa ugradnjom, zavedenim pod brojem 260/3-1, dostavljenog od strane zainteresovanih lica, kojim traže dodatna pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude po pozivu broj 37, objavljenom na Portalu javnih nabavki i inernet stranici JP "Vojvodinašume" dana 13.01.2020. godine, za javnu nabavku usluga: Prozori i vrata sa ugradnjom za ČG Novi Sad 2019. god. javna nabavka male vrednosti, daju se

**I dodatne informacije i pojašnjenja
u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku**

Zahtevom za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije jn Prozori i vrata sa ugradnjom za 2019. god., zavedenim pod brojem 260/3-1, postavljena su pitanja, dostavljena od strane zainteresovanih lica koja glase:

PITANJE:

Za sve tri partije: Tenderom je zadata izrada prozorskih klupica i okapnica i obrada špaleta prozora. Nije data debljina zida, ili ugradnje ili dimenzije spoljne strane i initrašnje strane od zida do prozora. Kolika je debljina zida na mestu ugradnje prozora i vrata?

ODGOVOR:

Klupica je predviđena samo sa spolje strane. Širina je oko 30 cm je za prva 3 prozora iz konkursne dokumentacije (sa fixnim gornjim delom).
Za ostale prozore (ostalih 5) predviđene su klupice sirine oko 10 cm.

PITANJE:

Za partiju br 3 ŠU Titel, da li su dimenzije prozora dimenzije otvora i treba li dodati roletnu, ili su dimenzije date sa roletnom?

ODGOVOR:

Debljina zida je 45 cm
Dimenzije otvora za prozor su 170*110. Dimenzije su bez roletne.

DOSTAVITI:

Predsednik komisije
Dušan Igić, dipl.inž.šum.

- Portal javnih nabavki
- Internet stranica Naručioca i
- Arhiva